Commune de

La Gripperie Saint Symphorien

Plan Local d'Urbanisme

Révision n°1

Pièce n° 6.1.a
Notice sanitaire

1. Eau potable
2. Défense incendie
3. Assainissement pluvial
4. Assainissement des eaux usées
5. Gestion des déchets

	Prescrit	Projet arrêté	Approuvé
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U)			
Elaboration	Le 10.12.2004	Le 18.07.2008	Le 25.09.2009
Modification n°1	Le 30.04.2010		Le 11.08.2010
Révision n°1	Le 13.06.2016	Le 06.10.2020	

Vu pour être annexé à la décision municipale

En date de ce jour : le 6 octobre 2020

Le Maire : DENIS ROUYER

1. Alimentation en eau potable

Voir plan des réseaux d'eau potable (pièce n°6.1b).

Depuis le 1er janvier 2018, la CARO détient la compétence "Eau et Assainissement" sur son territoire, conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2015.

La CARO a re-transféré la compétence eau et assainissement à EAU 17 (hors gestion des eaux pluviales).

Eau potable

Le réseau public d'adduction en eau potable dessert la totalité des espaces construits de la commune.

L'eau distribuée sur le territoire de la commune de La Gripperie-Saint Symphorien provient du réseau de Champagne-Le Gua alimenté par l'usine de traitement de Saint Hippolyte « Lucien Grand » qui prélève dans le canal de l'UNIMA et dans une retenue d'eau brute sur la Charente.

Gestionnaire :

Eau 17 (ex Syndicat des Eaux de la Charente Maritime)

131 Cours Genet, 17100 Saintes
05 46 92 72 72

Le réseau d'eau potable est exploité par la RESE.

Il n'y a pas de problème particulier signalé sur la commune.

Exploitant :

RESE

Parc Atlantique, 131 Cours Genet, 17100 Saintes
05 46 90 05 05

2. La défense incendie

Tout projet d'aménagement doit répondre au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) en vigueur

Extrait de l'article 9 du règlement du PLU :

L'article 9 de chaque zone du règlement est ainsi rédigé :

« Défense incendie

- Les opérations d'aménagement doivent répondre aux normes en vigueur en matière de protection incendie.
- La mise en place de solutions de substitution sera à la charge du pétitionnaire si les instances publiques ne peuvent garantir la protection incendie desdites opérations (faiblesse du débit du réseau d'eau potable, impossibilité de prises d'eau). »

3. Assainissement des eaux pluviales

Tout projet devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par le service compétent de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan. Les eaux de pluies sont conservées prioritairement sur la parcelle, en adéquation avec les prescriptions figurant dans le **Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial** en vigueur annexé à la présente notice.

Les compétences ont été transférées à la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan au 1er janvier 2018.

Gestionnaire :

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan
3, avenue Maurice Chupin BP 50224
17304 ROCHEFORT Cedex
Téléphone : 05.46.82.81.16

4. Assainissement des eaux usées

Réseau collectif d'assainissement :

La commune dispose d'un réseau collectif d'assainissement des eaux usées sur le bourg de La Gripperie (centre ancien et extensions urbaines en partie Nord).

Les eaux usées du bourg de La Gripperie sont refoulées vers la station d'épuration située à Saint Jean d'Angle. Cette station est de type lagunage aéré et de capacité maximale de 1200 E depuis 2009. Le taux de charge polluante est de l'ordre de 55-60 % mais la station est soumise à de fortes entrées d'eaux claires parasites qui induisent un taux de charge hydraulique de l'ordre de 100 % et parfois dépassant ce seuil maximal. Un diagnostic d'assainissement va débuter en 2020 sur la station d'épuration mais également sur l'ensemble des réseaux d'assainissement de la commune dans le but de réduire les entrées d'eau claires parasites.

Depuis le 1er janvier 2018, la CARO détient la compétence "Eau et Assainissement" sur son territoire, conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2015.

La CARO a re-transféré la compétence eau et assainissement à EAU 17 (hors gestion des eaux pluviales).

Gestionnaire :

Eau 17 (ex Syndicat des Eaux de la Charente Maritime)

131 Cours Genet, 17100 Saintes

05 46 92 72 72

Exploitant :

RESE

Parc Atlantique, 131 Cours Genet, 17100 Saintes

05 46 90 05 05

Schéma d'assainissement :

La commune dispose d'un Schéma communal d'assainissement approuvé le 19 octobre 2001 qui a été révisé en 2009 conjointement à l'élaboration du PLU.

Il est à nouveau révisé conjointement à la révision n°1 du PLU.

Le Schéma d'assainissement fait l'objet d'une mise à enquête publique conjointe.

Ce dernier détermine une zone d'assainissement collectif autour des parties urbanisables du bourg de La Gripperie en excluant toute la partie Sud.

Assainissement autonome et contrôles :

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de Eau17 assure le contrôle des assainissements autonomes.

La mairie fera l'objet d'un contrôle des installations autonomes avant 2023.

Aujourd'hui environ la moitié des assainissements a été contrôlée. Les maisons faisant l'objet de contrôles systématiques.

Organisme ressource :

Eau 17 (ex Syndicat des Eaux de la Charente Maritime)

131 Cours Genet, 17100 Saintes

05 46 92 72 72

Aptitude des sols à l'assainissement autonome :

Les filières d'assainissement les plus souvent prescrites après études de sols sont les tranchées d'infiltration.

Localement, les aptitudes à l'assainissement autonomes sont mauvaises et nécessitent de recourir à des filtres à sables drainés. Les sols sont très disparates dans certains secteurs.

Voir carte sur l'aptitude des sols annexée à la présente notice.

Le dispositif d'épandage individuel ne peut être implanté à moins de :

Distances minimales conseillées

- 5 mètres d'une habitation
- 3 mètres d'une limite de propriété
- 3 mètres d'un arbre

Distance obligatoire

- 35 mètres d'un puits, d'un forage ou d'une source destinée à l'alimentation humaine (obligatoire).

La superficie minimale à prévoir pour l'implantation d'un dispositif d'assainissement autonome est de 200 m² environ.

5. Gestion des déchets

Le ramassage et le tri des déchets sur la commune de La Gripperie Saint Symphorien relève de la compétence de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan.

- Ordures ménagères : collecte hebdomadaire par bac au porte à porte
- Emballage, papier : collecte toutes les deux semaines par bac au porte à porte
- Verre : points d'apports volontaires sur la commune

Déchetterie la plus proche située à Saint Jean d'Angle.

Les aménageurs devront présenter des solutions (exemple : lieux de collecte des déchets collectifs à l'entrée des opérations) qui devront être validées au préalable par le service prévention et gestion des déchets de la CARO.

Gestionnaire :

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan

3, avenue Maurice Chupin BP 50224

17304 ROCHEFORT Cedex

Téléphone : 05.46.82.81.16

Télécopie : 05.46.99.76.30